ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС **RU C-RU.АЯ54.В.00105/25**

Серия RU № 0383588

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг АО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан", место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420061, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Космонавтов, дом 49; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ54 от 08.06.2015г.; телефон: +7(843) 295-42-24; адрес электронной почты: test-tatarstan@rsmc.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 620146 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Начдива Онуфриева 55, помещение 1934, основной государственный регистрационный номер ОГРН: 1146684002838, телефон:+7(343)383-63-63,адрес электронной почты: info@uzgpo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», место нахождения: 620146 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Начдива Онуфриева 55, помещение 1934; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623270, Россия, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 31Т.

ПРОДУКЦИЯ Баллоны из легированной стали вместимостью от 0,0004 м³ до 0,002 м³ рабочим давлением 24,5 МПа (250 кгс/см²), рабочая среда - газ (группа 1, 2) 3-я категория согласно таблиц 1, 2 Приложения № 1 к ТР ТС 032/2013 изготавливаются по ТУ 14-3-422-75 «Баллоны объемом 0,4; 1,0; 1,3 и 2 литра рабочим давлением 24,5 МПа (250 кгс/см²)» серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 110 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1.Протокола испытаний № 048.802.88 от 02.04.2025, проведенных Независимым испытательным центром "Тест-Евразия" ООО "Квалитет-Эксперт" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЧС73).
2.Акта анализа состояния производства от 03.04.2025 Органа по сертификации продукции и услуг АО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан".
3.Документов, представленных заявителем в приложении (бланк № 1070349).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соблюдение требований технического регламента обеспечивается применением стандарта ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для Рр ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см²). Технические условия».
Условия хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150. Расчетный срок службы - 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2025 **ПО** 14.04.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гогин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Макарова Людмила Александровна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ54.В.00105/25

Серия RU № 1070349

Сведения по сертификату соответствия
Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции: 1.Паспорт «Баллон стальной бесшовный для сжатых газов на Рр ≤ 24,5 МПа (250кгс/см²)» от 01.12.2024. 2.Расчет на прочность «Баллона Ø 89мм на рабочее давление 24,5 МПа (250кгс/см²) из стали 30ХМА по ТУ 14-3-422-75» от 12.03.2025. 3. Сертификат качества № BL2409150 от 28.09.2024 (на трубную заготовку). 4. Руководство по эксплуатации «Баллоны объемом 0,4; 1,0; 1,3 и 2 литра рабочим давлением 24,5 МПа (250кгс/см²), предназначенные для хранения газообразного кислорода и сжатого воздуха» от 12.03.2025. 5. Обоснование безопасности «Баллоны объемом 0,4; 1,0; 1,3 и 2 литра рабочим давлением 24,5 МПа (250кгс/см²), предназначенные для хранения газообразного кислорода и сжатого воздуха» от 12.03.2025. 6.Квалификационные удостоверения: - удостоверения № 2402 от 30.04.2020, № 2999 от 03.07.2024 испытателей баллонов, выданных ООО «Уральский центр профессиональных квалификаций»; - удостоверения о повышении квалификации № 5232 от 18.07.2022, № 7180-7183 от 10.02.2025 по программе курса обучения «Организация безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Логин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Макарова Людмила Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б»